



ปริมาณความเย็นที่เหมาะสมกับห้องควรใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็น 23,625 BTU/h

เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

ยี่ห้อ	HITACHI	▼
ขนาด/รุ่น	22,726.14 / RAS-S24CET/RAC-S24CET	▼

กำลังไฟฟ้า 1,940.75 W

พลังงานไฟฟ้า 5,665.85 kWh/ปี

เครื่องปรับอากาศ Inverter

ยี่ห้อ	HITACHI	▼
ขนาด/รุ่น	23,646.87 / RAS-X24CAT/RAC-X24CAT	▼

กำลังไฟฟ้า 1,965.10 W

พลังงานไฟฟ้า 4,469.18 kWh/ปี

ผลต่างด้านพลังงานไฟฟ้า 1,196.67 kWh/ปี

เปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้ 21.12 %

